



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/45676/2025/INV/Jo
V Bohumíně 8. 10. 2025

Vysvětlení č. 1 a 2 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

„Energetické úspory ZŠ ČSA v Bohumíně“

Zadavatel: Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Lumírem Macurou

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČO: 00297569

DIČ: CZ 00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177

e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 195, e-mail: kasprakova.hana@mubo.cz.

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD: Architektura & interier, Šimůnek & Partners, Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí.

Dotaz dodavatele č. 1.1:

Ve výkresu "technické řešení akustika" jsou vyspecifikovány 2 skladby podhledů. Jedna skladba je včetně izolace a druhá skladba je bez izolace. Položkový rozpočet počítá s izolací ve 100% plochy podhledů. Prosím tedy o ověření, zda bude tato izolace použita všude anebo jen v některých místnostech.

Odpověď zadavatele:

Upraveno ve výkazu výměr. Výkaz výměr je zveřejněn nově s opravenými položkami (viz. příloha č. 6 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 1.2:

U specifikované akustické minerální izolace se jedná o desky, zatímco v rozpočtu se počítá s rolemi. Prosím o upřesnění, která z těchto variant je správně. Případně prosím o úpravu položky v rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

Upraveno ve výkazu výměr. Výkaz výměr je zveřejněn nově s opravenými položkami (viz. příloha č. 6 zadávací dokumentace).



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dotaz dodavatele č. 1.3:

V položkovém rozpočtu chybí položky, které počítají s pracemi týkající se akustických pohltivých stěnových obkladů svislých stěn s obvodovým rámem, výplní s grafickým potiskem. Viz. Technické řešení akustika skladba SAO1. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Od svislých akustických pohltivých obkladů se vypustilo, normově vyhoví NAVRŽENÉ podhledy. (V textech omylem zmínka o svislých akustických pohltivých podhledech zůstala).

Dotaz dodavatele č. 1.4:

Prosíme zadavatele o zaslání barevného řešení stavby. Vzhledem k objemu těchto prací potřebujeme vědět, zda některé odstíny nebudou příplatkové. V případě, že by na fasádě docházelo ke styku několika odstínů, tak prosíme o doplnění položky počítající se stykem dvou různých barev.

Odpověď zadavatele:

Přechody barev jsou pouze na sloupech mezi okny jinak barva lomená bílá/šedá. Mezi okna tmavá barva antracitová/šedá nejbližší odstínu oken. Zveřejňujeme vizualizaci.

Dotaz dodavatele č. 2:

Položkový rozpočet kalkuluje s nemalým množstvím prací po vybourání stávajícího zateplení atiky. Konkrétně se tedy jedná o opravy trhlin pomocí dodatečně vkládaných helikálních výztuží do předem vyfrézovaných drážek pro statické zajištění a zesílení konstrukce (např. položka č. 53 - ASŘ Pavilon A). Náš dotaz zní jak se došlo k danému množství a zda k tomu existují nějaké výkresy ve kterých místech k zesílení bude docházet. Případně vyjádření statika, zda taková opatření jsou dostačující.

Odpověď zadavatele:

Uchazeči nacení zveřejněný výkaz výměr (viz. příloha č. 6 zadávací dokumentace).

Množství těchto výztuží bylo stanoveno na základě zkušeností z předchozích obdobných akcí, kde se podobné poruchy v konstrukci atik vyskytly v obdobném rozsahu.

V současné fázi není možné přesně posoudit skutečný rozsah těchto prací, protože atika je zakryta stávajícím zateplením z EPS. Skutečný stav bude ověřen až po zřízení lešení a demontáži původního zateplení. Následně, v rámci autorského dozoru, bude na místo přizván statik, který navrhne případná doplňující opatření nebo potvrdí dostačující rozsah navrženého řešení.

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA
vedoucí odboru rozvoje a investic



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY