



HZSTX00DMXH5



## Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Karviná

Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát



Č. j.: HSOS- 9024-2/2021  
Datum: 24. 11. 2021  
Vyřizuje: por. Ing. Barbora Vžentková  
Tel.: 950 711 125  
E-mail: barbora.vzentkova@hzsmsk.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0

Adresát:  
PREVENT MORAVA s.r.o  
Michálkovická 1942/86  
710 00 Ostrava

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:** Bohumínská městská nemocnice - pavilon LDN, příjezdová komunikace a parkoviště

**Místo stavby:** Ovocná, Starý Bohumín, Bohumín, parc. v k. ú.: Starý Bohumín

**Stavebník:** Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

**Předložená dokumentace:** dokumentace pro vydání společného povolení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 1. 11. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

#### SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

##### Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Bohumínská městská nemocnice - pavilon LDN, příjezdová komunikace a parkoviště*

vypracoval: *Ing. Judita Spasová, ČKAIT 1102666*

datum: září 2021

Popis stavby: *Je navržen objekt z nehořlavých stavebních konstrukcí o třech nadzemních podlažích s požární výškou  $h = 7,75$  m. 2. a 3. NP je řešeno ve smyslu ČSN 73 0835 jako zařízení LZ2 (každé podlaží pro 33 klientů neschopných samostatného pohybu). Objekt bude vybaven zařízením elektrické požární signalizace (EPS) s napojením na pult IBC MSK a evakuačním*

*rozhlasem. Evakuace je řešena dvěma chráněnými únikovými cestami typu B a evakuačním výtahem. Na střeše bude instalován fotovoltaický systém (FVE) o celkovém výkonu 40 kWp.*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Barbora Vžentková  
referent pracoviště prevence, ochrany  
obyvatelstva a krizového řízení