



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Čj.: MUBO/45260/2025/INV/HoJ

V Bohumíně dne 13. 10. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3

podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Název zakázky:

Ubytovna na ulici Revoluční v Bohumíně - 'Budova B, T+K, spojovací trakt'

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Zadávací řízení:

otevřené podlimitní řízení

Název/ obchodní firma zadavatele:

Město Bohumín

se sídlem:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČ:

00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č.3

Dotaz č. 1.1)

Ve výkazu výměr nejsou specifikovány podrobnější parametry kabeláže silnoproudu a EPS mimo průřezové a materiálové charakteristiky vodiče. Jsou nějaké další požadavky?

Odpověď č. 1.1)

PBŘ stanovuje další charakteristiky dodaného materiálu kabeláže s ohledem na třídu reakce na oheň a funkční integritu dle platných ČSN, například reakce na oheň volně vedené kabeláže je navržena B2ca,s1,d0.

Dotaz č. 1.2)

Ve zveřejněné příloze ZD Příloha č. 4 – Výkaz výměr - BOSPOR_Ubytovací a sportovní zařízení T+K VV, v listu Stavba a TZB, je uvedena v oddílu 751 položka č. 8:

8	42981622	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m	kus	10,186
Výkaz výměr:		9,26;délka		9,260
		9,26*0,1;prořez		0,926

Pro uvedené množství je výpočet počítán z metrů běžných, ale měrná jednotka položky je stanovena na kusy, což by znamenalo dodávku 10,2 ks 10m hadice.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, co platí, prověření a popřípadě opravu měrné jednotky, nebo množství.

Odpověď č. 1.2)

Jedná se o překlep. Měrná jednotka je v m. Prosíme o nacenění této položky v metrech.

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA
vedoucí odboru rozvoje a investic