



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 21. 10. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Číslo jednací:	MUBO/49868/2025/INV/Ka
Název zakázky:	Bohumínská městská nemocnice – parkoviště LDN
Druh veřejné zakázky:	podlimitní zakázka na stavební práce
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní
Název/obchodní firma zadavatele:	město Bohumín
se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	00297569

Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění položky č. 30 „Odstranění stávajícího vodovodního potrubí“ v rámci objektu „SO 05 – Přípojka vody a kanalizace“, a to zejména hloubku uložení

Odpověď č. 1: předpoklad 1,6 m

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění položky č. 31 „Odstranění stávajícího vodovodního potrubí“ v rámci objektu „SO 05 – Přípojka vody a kanalizace“, a to zejména specifikaci materiálu potrubí, jmenovité světlosti (DN), hloubky uložení.

Odpověď č. 2: Dimenze stávající vodovodního potrubí předpoklad DN 80, materiál GGG

Dotaz č. 3:

Kvůli odvodnění do přilehlých příkopů je v části úseku navrženo ob jeden kus betonového obrubníku vložení zapuštěné žulové kostky střední velikosti. Tato zapuštěná žulová kostka zajistí odvod dešťových vod. V SP jsme nikde nenašli položky k osazení žulových kostek. Můžete vysvětlit?

Odpověď č. 3: Doplněno do soupisu prací - viz. upravený soupis prací (Revize3 – v zadávací dokumentaci).

Dotaz č. 4:

Technická zpráva a výkres č. D.1.1.b.2.2_CHR_A2 uvádí, že obrubník BO 10/25 odstavného parkoviště bude kvůli odvodnění do přilehlých příkopů ob jeden kus doplněn zapuštěnou žulovou kostkou střední velikosti. Ve výkazu výměr jsme položky na dodávku a montáž žulových kostek nenalezli. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o doplnění/vysvětlení/opravu.

Odpověď č. 4: viz. odpověď č. 3

S ohledem na doplnění zadávací dokumentace se termín pro podání nabídek posouvá na
31. 10. 2025 v 9,00 hodin.

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA
vedoucí odboru rozvoje a investic