


POHLED NA ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ  
3U-33/ 363 MOD.  
800X1607X250

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15/S200

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S  
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
Krytí : IP 40/20  
Instalovaný výkon : MDO 4.8kW  
Výpočtové zatížení : MDO 2.9kW  
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS		
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU		
<b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b> <b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM</b>		

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	<div> Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU <b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b>		
INVESTOR: <b>MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN</b>	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE: <b>BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ</b>	PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>S001</b>	ĚÁST: <b>STAVEBNÍ</b>	FORMÁT: <b>A3</b>
	DATUM: <b>01/2022</b>	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU: <b>ÜUZX00 ÄÜHÄ ÖU</b>	MĚŘÍTKO:	<div>ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4-30</b></div>