



POHLED NA ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ
3U-33/ 363 MOD.
800X1607X250

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15/S200

- Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
- Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
- Krytí : IP 40/20
- Instalovaný výkon : MDO 5.8kW
- Výpočtové zatížení : MDO 3.4kW
- Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS		<div><div>A</div><div>tris</div><div>S.r.O.</div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div>
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM		
ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		<div><div>A</div><div>tris</div><div>S.r.O.</div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div>
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVÍŠTĚ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01		PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470
OBSAH VÝKRESU: ÜÜZX000 ÄÜHGÁ ÖÜ		ÉÁST: STAVEBNÍ DATUM: 01/2022 ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222
		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-28
		FORMÁT: A3 STUPEŇ: DPS