



Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : DO 4.1kW
Výpočtové zatížení : DO 3.0kW
Přívody vývody : zdola–zhora

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS		
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU			
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM			

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div>Atris</div><div>s.r.o.</div><div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div></div>
VYPRACOVAL:	KAREL ADAMČÍK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVISTĚ		PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	ĚÁST:	STAVEBNÍ
	DATUM:	01/2022
	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	00222
OBSAH VÝKRESU: ÜUZXCÖ ÄÜHHÖU	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-31