




Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : DO 5.0kW
Výpočtové zatížení : DO 3.0kW
Přívody vývody : zdola—zhora

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM		

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		 <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK			
KONTOLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ			
PROJEKTANT OBJEKTU GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
		PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01		ĚÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
		DATUM: 01/2022	STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU: ÜUZXÖÖ ÄUHÖÖU		MĚŘÍTKO:	<div>ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-15</div>