



POHLED NA ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝ IP55 586X825X150

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S  
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
Krytí : IP 40/20  
Instalovaný výkon : MDO 47.11kW  
Výpočtové zatížení : MDO 37.7kW  
Přívody vývody : zdola-zdola

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS		
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU		
<b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b> <b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM</b>		

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div></div>	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU <b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b>		
INVESTOR: <b>MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN</b>		
NÁZEV AKCE: <b>BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ</b>		
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>S001</b>		
OBSAH VÝKRESU: <div>ÜUZXRÖ    ÄÜXZV</div>		
MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN		
PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470		
ČÁST: STAVEBNÍ		
FORMÁT: A3		
DATUM: 01/2022		
STUPEŇ: DPS		
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222		
MĚŘÍTKO:		
ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4-35</b>		