


POHLED NA ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ
3U-33/ 363 MOD.
800X1607X250

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15/S200

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : MDO 6.7kW
Výpočtové zatížení : MDO 4.4kW
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM		

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	<div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL:	KAREL ADAMČÍK		
KONTRLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ			
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
		PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
		ĚÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
		DATUM: 01/2022	STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU: <div>ÜUZXÖÖ ÄÏI Á ÖU</div>		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: <div>D.1.4-16</div>