



POHLED NA ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ 3U-33/ 363 MOD. 800X1607X250

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15/S200

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S  
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
Krytí : IP 40/20  
Instalovaný výkon : MDO 4.8kW  
Výpočtové zatížení : MDO 2.9kW  
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU	<b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM</b>	

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div></div>	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK			
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ			
PROJEKTANT OBJEKTU <b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b>			
INVESTOR: <b>MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN</b>		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE: <b>BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ</b>		PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>S001</b>		ĚÁST: <b>STAVEBNÍ</b>	FORMÁT: <b>A3</b>
		DATUM: <b>01/2022</b>	STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU: <div>ÜUZXCÖÖ ÄÜGHÄ ÖU</div>		MĚŘÍTKO:	<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>D.1.4-22</div>