VE VOLNÉM TERÉNU KABELY POVEDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH

2XAYKY4X240+CYKY5X2.5
V ZEMI

2XAYKY4X240+CYKY5X2.5 PŘES CESTU
CHRÁNIČKY BUDOU OBETONOVÁNY

2xAYKY4X240 +CYKY5X2.5 PŘES CESTU
CHRÁNIČKY BUDOU OBETONOVÁNY

KABELY NAPOJIT DO ROZVADĚČE RH
V NOVÉ TRAFOSTANICI

A

A

B

B

RH

±0,000 = 198,75

RH

HR1

NOVÁ ROZVODNA

8XAYKY4X240+CYKY5X2.5
V ZEMI

2XAYKY4X240+CYKY5X2.5 PRO LDN
JSOU S REZERVOU PRO NAPOJENÍ
ULOŽENY V ZEMI A MÍSTO OZNAČENO
PŘÍPADNĚ PONECHÁNY NA POVRCHU
A CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
POKLÁDKA KABELŮ JE V SO03 PŘELOŽKA ROZVÁDĚČE NN

KABELY 2XAYKY4X240+CYKY5X2.5 PRO LDN
BUDOU PO VYKOPU ZÁKLADŮ VTAŽENY DO PŘIPRAVENÝCH
CHRÁNIČEK DO ROZVODNY LDN

DN 300 B

DN 300 B

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		PODPIS	Atris Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS			
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN			
NÁZEV AKCE: BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU, VČ. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVITĚ SO 03 PŘÍPOJKA NN	ČÁST: TPS	FORMÁT: A2	
	DATUM: 01/2022	STUPEŇ: DPS	
	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN K.Ú. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 469/4, 460, 477/1, 467		
OBSAH VÝKRESU: SITUACE NAPOJENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-02	
	MĚŘÍTKO: 1:300		