



POD000281587

Váš dopis zn.:
Ze dne:

ATRIS s.r.o.

Naše zn.: POD/18529/2021/9232/840.09
Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.
Tel.: 596 657 271
E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz
Datum: 27.10.2021

Občanská 1116/18
71000 Ostrava - Slezská Ostrava

Věc: "Bohumínská městská nemocnice - pavilon LDN, vč. příjezdové komunikace a parkoviště" - stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení uvedené stavby na k.ú. Starý Bohumín, p.č. 476/1, 467, 466 a další.

Jedná se o novostavbu pavilonu LDN (cca 41x47m) včetně příjezdové komunikace, parkoviště a souvisejících staveb. Dešťové vody z pavilonu se svedou pomocí kanalizační přípojky na retenční jímku a regulovaným odtokem 2 l/s se odvedou do stávající přípojky dešťové kanalizace. Vody z parkoviště / zámková dlažba / z nových míst budou s odvodněním do nově navrženého průlehu se vsakovacím podélným drénem. Celková délka vsakovacích drénů bude 53+58+61m. Objekt kanalizace (SO05) řeší novou splaškovou kanalizační přípojku, která bude napojena na stávající šachtu a řad jednotné kanalizace. Chodníky budou odvodněny převážně do okolní zeleně, z malé části do nových uličních vpustí. Byl proveden HG posudek pro zasakování dešťových vod z pavilonu se závěrem, že z důvodů nevhodného horninového prostředí resp. vysoké hladiny spodní vody, není vhodné.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Stavba se nachází v areálu nemocnice Bohumín, leží mimo blízké evidované toky a mimo stanovená záplavová území.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0720 Odra od státní hranice po tok Olše. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru "Bohumínská městská nemocnice - pavilon LDN, vč. příjezdové komunikace a parkoviště" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021