



MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/45676/2025/INV/Jo
V Bohumíně 6. 11. 2025

Vysvětlení č. 16 a 17 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

„Energetické úspory ZŠ ČSA v Bohumíně“

Zadavatel: Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Lumírem Macurou

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČO: 00297569

DIČ: CZ 00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177

e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 195, e-mail: kasprakova.hana@mubo.cz.

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD: Architektura & interiér, Šimůnek & Partners, Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí.

Dotaz dodavatele č. 16:

Dne 3. 11. 2025 bylo uveřejněno „Vysvětlení č. 8, 9, 11, 12, 13, 14, a 15 zadávací dokumentace“, odpověď na dotaz č. 8 udává úpravu a zveřejnění nového výkazu výměr. Došlo k upravení výkazu výměr, oddílů: „elektroinstalace“ jednotlivých pavilonů, nikoliv oddílů: „Elektroinstalace zásuvky“, kde se také vyskytují dotazované položky.

Žádáme zadavatele o kontrolu aktualizovaného výkazu výměr a případně o jeho dodatečnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Uchazeč vyplní množství u položky tak, jak je udané v posledním zveřejněném výkazu výměr (ze dne 3. 11. 2025). Případné skutečné množství bude řešeno jako více nebo méně práce.

Dotaz dodavatele č. 17:

V rozpočtu ASŘ pavilonu G jsou v oddíle zámečnických konstrukcí uvedeny položky týkající se dodávky a montáže skleněné stříšky nad vstupem o rozměrech 1200x4400mm. Výkaz výměr těchto položek se odkazuje na prvek Z1, ovšem součástí PD není žádný výpis zámečnických konstrukcí, který by tuto stříšku obsahoval. Prosím tímto zadavatele o jeho doplnění.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Odpověď zadavatele:

Zámečnická konstrukce označena jako Z1 je součástí projektové dokumentace:
Příloha c._5_PD_1_casťD.1.7 Pavilon G - Spojovací krčky\\VÝPISY\\D.1.7.16 VÝPIS DVEŘÍ
– strana č. 4.

D.1.6.16 - VÝPIS OKEN - NOVÝ STAV				STRANA 4	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	ks		
			1.NP	CELKEM	
		Druh: hliníkové dvoukřídlové dveře Provedení: hliníkové s x v Rozměry: otvor 5200+3450x2225+1000 mm Způsob otevírání: sestava dvoukřídlových dveří s boč. stěpami Zasklení: dveře otevíravé ven viz. schéma bezpečnostní izolační trojsklo U ₄ : max. 1,00 W/m ² K Kování: Panikové kliky dle ČSN EN 179 celobvodové Stavební hloubka: min. 75 mm	1	1	Barva anthrazit ultramatt samozavírač průchod primárním křídlem (světla šířka) min. 1000mm
		Druh: STŘÍŠKA Z BEZPEČ. SKLA S NEREZOVÝMI TÁHLÝ Rozměry: 4400mm(2x2200mm) se spojovacím hliníkovým H profilem š. 1200mm	1	1	

Výše zveřejněné vysvětlení nemá povahu změny zadávací dokumentace a nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ani nerozšiřuje okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA
vedoucí odboru rozvoje a investic



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY