



Napěťová soustava elektrické přípojky: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
živých částí: izolací, kryty a přepážkami
neživých částí: elektrická přípojka - samočinným odpojením v síti TN
řadič - samočinným odpojením v síti TN-C-S s proudovým chráničem
- zvýšená - pospojováním

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O. HŘBITOVNÍ 651/8 TĚRLICKO	
ING. IVAN ŠNAPKA	ING. IVAN ŠNAPKA		
KATASTR: SKŘEČOŇ	PARC.Č. 2414 A PŘILEHLÉ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81		DATUM	04/2022
STAVBA: PŘECHOD PRO CHODCE SIL.Č. I/67 U PRODEJNY HANUSEK		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:200
SO 401 SSZ - SCHÉMA NAPÁJENÍ		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.01