



DOMOVNÍ ČERPAČÍ STANICE - balené provedení (prům.1,0)
Samonosná - zajištění proti vztlaku obetonováním
Čerpadlo objemové vřetenové s mělnicím zařízením
Q_{zaručované} = 0,65 l/s
H_{max} = 80 m
P = 1,1 kW, 400 V

Projektant	Vypracoval		Kreslil		MK engineering ing. Miroslav Krauz IČ 435 63 945 Komorní 15, 737 01 Český Těšín tel. 608 736 605 e-mail : krauz@mkplan.cz
Ing. Krauz					
Místo stavby: Starý Bohumín, Kališovo jezero					
Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín					
KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ ŘAD K BUDOVĚ ZÁZEMÍ PLAVCŮ NA KALIŠOVĚ JEZERĚ V BOHUMÍNĚ					
ČERPAČÍ STANICE - DOMOVNÍ			Datum	05 / 2022	
			Stupeň	DPS	
			Měřítko 1 : 25	Č. přílohy D.1.K.10	