


PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ			
Dznač	Druh	Typové údaje	Poznámka
01	vypínač	01	
05	vypínač	05	
FAP	tláčítka tohové signální	FAP	
16A/230V	domovní dvojzásuvka	16A/230V	
16A/230V	domovní zásuvka	16A/230V	
16A/230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	domovní dvojzásuvka	16A/230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	
16A/230V IP44	zásuvka	16A/230V IP44	
01 POD OMÍTKU	vypínač IP44	01 POD OMÍTKU	
25A/400V	SPORÁKOVÝ SPINAČ	25A/400V	
24V	APTIČKOVÁ JISTIČKA	24V	
EL	světla popsaná v TZ		

Označování el.přístrojů a spotřebičů

2xEL 4-1



KÓTOVANÝ VÝVOD VIZ INTERIÉR

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: normální
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41.ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami

Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN-S
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN-S

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAVNÍČEK	PODPIS	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
INVESTOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN TR.DR.E.BENEŠ 456 BOHUMÍN		
NÁZEV AKCE:	ČÁST: TPS-ES	FORMÁT: A3
VYBUDOVÁNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNÝ A ZŘÍZENÍ BEZBARÉROVOSTI V ZŠ E.BENEŠ V BOHUMÍNĚ	DATUM: 1.2018	STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU:	MÍSTO STAVBY: TR.DR.E.BENEŠ 456 BOHUMÍN	

PŮDORYS 1.NP	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-02
	MĚRÍTKO: 1:75	