



LEGENDA:

□ ODSÁVÁNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU  
NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR Ø 150mm, 280 m3/h  
SE ZPĚTNOU KLAPKOU + MRÍŽKA

V MÍSTNOSTI 133 JE INSTALOVÁNA DIGESTOR S MIN PRÚTOKEM 150 m3/h,  
Ø 125 mm, SE ZPĚTNOU KLAPKOU + MRÍŽKA  
VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 102 A 127 JE ŘEŠENO SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM.

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS PRVKŮ

○ ZP 2 OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA - OBČERSTVENÍ

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| UMYVADLO                 | 7 RYCHLOVARNÁ KONVICE              |
| VÝČEP                    | 8 KAPACITNÍ ODPADKOVÝ KOŠ          |
| MYČKA NÁDOBÍ             | 9 LEDNICE VYSOKÁ                   |
| DVOJDŘEZ                 | 10 PULTOVÁ MRAZNIČKA S PLNÝM VÍKEM |
| AUTOMATICKÝ KÁVOVAR      | 11 REGÁL                           |
| LEDNICE VYSOKÁ PROSKLENÁ | 12 VÝLEVKÁ                         |

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS PRVKŮ

±0,000 = 197,955 m.n.m.

	<b>Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumině</b>				
	<b>ASA expert a.s.</b> ZNALCEVTÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Ladislavská 628/24 719 00 Olomouc - Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 566 110 035
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Podpis: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		tel: 725 558 186	Č. zakázky: 156/11/2019	Objednatel: <b>Město Bohumin</b> Masarykova 158 735 81 Bohumin IČ: 00297569
	Vypracoval: Podpis: Ing. Radek Spurný		Datum: 11/2020	Formát: 8 x A4 A1	
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková		Kontroloval: Ing. Pavel Skálov	Formát: 8 x A4 A1	
	Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Část: D.1.4 - T28		
	Výkres: <b>PŮDORYS VĚTRÁNÍ</b>				Měřítko: 1:50
Datum:					Číslo výkresu: D.1.4.2.01