

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Stoklasa Pavel, Ing.
Ztracená 2553 / 3
Opava
746 01

Značka: 9773/V020026/2023/TE
ID stavby: **375005**

Ostrava, dne: 01.09.2023

Věc: **Odstranění objektů bývalé čov v areálu bohumínské městské
nemocnice**

Stanovisko k odstranění stavby

Investor: Město Bohumín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 7.6.2023 pod zn.: 9773/V013712/2023/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší demolici všech technologických objektů, dnes již nefunkční ČOV, nacházejících se v oploceném areálu Bohumínské městské nemocnice a.s. Stavební objekty jsou, dle informací zástupce BMN, odpojeny od veškerých přípojek IS.

Dle nám dostupných informací byla pro provozní objekt zřízena vodovodní a kanalizační přípojka - odběrní místo je zrušeno. Dle mapových podkladů SmVaK Ostrava a.s. je vodovodní přípojka odstavena. Zákres kanalizační přípojky nemáme k dispozici.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedeně demolice stavby na pozemku parc. č. 465/1, 465/2, k. ú. Starý Bohumín dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., a to s jednotnou kanalizací DN 300 PP – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962, e-mail: kanalizaceka@smvak.cz.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Investor je povinen zajistit odpojení všech případných přípojek vody a kanalizace před samotnou demolicí dle níže uvedených podmínek.

S uvedenou demolicí souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Podmínky pro provádění prací:


- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).

Značka: 9773/V020026/2023/TE

ID stavby: 375005

- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou během prací zajištěny proti případnému poškození.
- Po dobu demolice budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu prací musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky zeminy. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (jednotná kanalizace je uložena v hloubce cca 3,9 m).
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- V případě, že kanalizační přípojka provozního objektu nebyla odpojena, požadujeme tuto přípojku odpojit. V případě, že si investor není zcela jist místem napojení kanalizační přípojky, je možné si objednat vytyčení trasy přípojky kanalizace a lokalizaci místa napojení na příslušném středisku kanalizačních sítí (viz výše).
- Upozorňujeme, že náklady spojené se zrušením kanalizační přípojky budou hrazeny investorem.
- Po provedení prací (odpojení kanalizační přípojky) bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Značka: 9773/V020026/2023/TE

ID stavby: 375005

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.