



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Naše značka: MUBO/49369/2023/04
JID: MUBO07955739
Vyřizuje: Eva Ličková
Telefon: 596 092 178
E-mail: Lickova.eva@mubo.cz
Datum: 30.10.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče:

1) Mohou být nalepovací lišty nahrazeny meziskelní mřížkou a v jaké šíři (45/24/18), případně zda-li mohou být nahrazeny příčkou v křídle?

Odpověď:

Investor nepřipouští nahrazovat požadované lišty meziskelní mřížkou. Může jít o příčku pevnou či nalepovací v tloušťce cca 50 mm. (přípustný rozměr 40-50 mm).

Ing. Kateřina Pálková v.r.
vedoucí odboru OSD