



# MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN  
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Naše značka: MUBO/49369/2023/05  
JID: MUBO07966130  
Vyřizuje: Eva Ličková  
Telefon: 596 092 178  
E-mail: Lickova.eva@mubo.cz  
Datum: 03.11.2023

## Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče:

**1) Ve výpisu oken č.p. 690 pozice O4 je jiný rozměr ve schématu a jiný v tabulce. Platí výška okna 1970 nebo 1700 ?**

Odpověď:

Platí výška 1700 mm.

Dotaz uchazeče:

**2) Při rozměrech oken na pozici O9-O11 je možné okno pouze sklopné, případně dvoukřídlé otvíravé, sklopné. Jakou variantu zadavatel preferuje?**

Odpověď:

Zadavatel připouští variantu pouze sklopných oken u sklepních oken O9-O11.

Dotaz uchazeče:

### 3) Dobrý den,

**dle SOD je požadováno v odstavci II. Předmět smlouvy:**

**2.2. Dílo bude provedeno na základě výpisu prvků, výkazu výměr a technické specifikace a technických a uživatelských standardů stavby a zadávací dokumentace.**

**Vámi předložená příloha č.5 Výpis oken neobsahuje kolonky na zadání cen.**

**Vzhledem k tomu, že dodavatel nesmí nijak zasahovat do zadávací dokumentace, žádáme Vás o předložení položkového výkazu výměr pro doplnění jednotkových cen.**

Odpověď:

Položkový výkaz výměr není k dispozici. Byl doplněn výpis prvků o kolonky k doplnění cen.

Dotaz uchazeče:

**3) Byla zaslána připomínková smlouva o dílo.**

Zadavatel nepřipouští změny ve smlouvě o dílo.

Ing. Kateřina Pálková v.r.  
vedoucí odboru OSD