

LEGENDA ELEKTRO

VEŠKERÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE SILNO A SLABOPROUDEM (TV, RACK, EZS,...) NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM PRÁČI

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNĚHO SOUHLASU INVESTORA
- INTERIÉR NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU, OSAZENÍ SVÍTEL A JEJICH TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČE, PŘÍPADNĚ V PODHLEDECH
- VŠECHNY PROUDOVÉ OBVODY BUDOU JISTĚNÉ V ROZVADĚČI VE SMYSLU ČSN 33 2000 - 5
- TYPY SVÍTEL UPŘESNÍ INVESTOR, OVLÁDÁNÍ JE RUČNÍ VYPÍNAČ Z MÍSTA
- VYPÍNAČE JSOU INSTALOVNĚ VE VÝŠCE 1 300 mm NAD PODLAHOU
- DATOVÉ ROZVODY A UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ INVESTOR


NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S OCHR.
PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI PORUŠĚ: DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41:
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)
- samostatným odpojením napájení a pospojováním, čl. 413.1.

OCHR. PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI PŘI NOMINÁLNÍM PROVOZU:
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41:
(ochrana před nebezpečným dotykem živých částí)
- ochrana izolováním živých částí, čl. 412.1.
- ochrana zábranami nebo krytím, čl. 412.2.

DOPLŮ. OCHR. PŘED NEBEZ. DOTYKEM ŽIVÝCH A NEŽIV. ČÁSTÍ:
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41:
- ochrana proudovými chránci, čl. 412.2.

LEGENDA ELEKTRO

- × LUSTROVÉ SVÍTIDLO, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, IP 20
- × LUSTROVÉ SVÍTIDLO, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, IP 44
- ⌋ ZÁSUVKA DO SÁDROKARTONU PRO MIKROVLNNOU TROUBU, IP 20
- ⌋ ZÁSUVKA DO SÁDROKARTONU PRO LEDNICI, IP 20
- ⌋ DVOUZÁSUVKA POD OMÍTKU / DO SD PŘÍČKY 2P+PE 16A 230 V, IP 20
- ⊕ VYPÍNAČ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, IP 20
- ⊕ VYPÍNAČ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, IP 44
- E.R. EL. ROZVADĚČ
- ŘEŠENÁ ČÁST



± 0,000 = 200,00 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY				<div>CHVÁLEK</div> <div>ATELIÉR</div>	
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek	PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	VYPRACOVAL Bc. Ivo Babiš	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kalkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Město Bohumín, Městský úřad odbor správy domů, Masarykova 158 , 735 81 Bohumín				STUPEŇ DOS	DATUM 01.10.2023
STAVEBNÍ OBJEKT SO01		ČÁST D.1.1 Architektonické řešení		MĚŘÍTKO 1:75	FORMÁT A4 2 x A4
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO 23-035-4	
PŮDORYS 3.NP - SCHÉMA ELEKTROINSTALACE				ČÍSLO VÝKRESU D1.1.-09	REVIZE R00