



LEGENDA ELEKTRO

VEŠKERÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE SILNO A SLABOPROUDEM (TV, RACK, EZS,...) NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM PRÁČÍ

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNĚHO SOUHLASU INVESTORA
- INTERIÉR NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU, OSAZENÍ SVÍDTEL A JEJICH TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČE, PŘÍPADNĚ V PODHLEDECH
- VŠECHNY PROUDOVÉ OBVOODY BUDOU JISTĚNÉ V ROZVADĚČI VE SMYSLU ČSN 33 2000 - 5
- TYPY SVÍDTEL UPŘESNÍ INVESTOR, OVLÁDÁNÍ JE RUČNÍ VYPÍNAČ Z MÍSTA
- VYPÍNAČE JSOU INSTALOVNĚ VE VÝŠCE 1 300 mm NAD PODLAHOU
- DATOVÉ ROZVODY A UMÍSTĚNÍ UPŘESNÍ INVESTOR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S OCHR.
PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI PORUŠĚ: DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41:
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)
- samočinným odpojením napájení a pospojováním, čl. 413.1.

OCHR. PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PŘI NOMINÁLNÍM PROVOZU:
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41:
(ochrana před nebezpečným dotykem živých částí)
- ochrana izolováním živých částí, čl. 412.1.
- ochrana zábranami nebo krytím, čl. 412.2.

DOPLŇ. OCHR. PŘED NEBEZ. DOTYKEM ŽIVÝCH A NEŽIV. ČÁSTÍ:
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41:
- ochrana proudovými chráničy, čl. 412.2.

LEGENDA ELEKTRO

x X LUSTROVÉ SVÍTIDLO, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, IP 20

x X LUSTROVÉ SVÍTIDLO, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA, IP 44

W ZÁSUVKA DO SÁDROKARTONU PRO MIKROVLNOU TROUBU, IP 20

W ZÁSUVKA DO SÁDROKARTONU PRO LEDNICKY, IP 20

W DATOVÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU / SÁDRKOKAROTONOVU PŘÍČKU, IP 20

W DVOJZÁSUVKA POD OMÍTKU / DO SD PŘÍČKY 2P+PE 16A 230 V, IP 20

W DVOJZÁSUVKA POD OMÍTKU / DO SD PŘÍČKY 2P+PE 16A 230 V, IP 44

W VYPÍNAČ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, IP 20

W VYPÍNAČ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, IP 44

E.R. EL. ROZVADĚČ

— REŠENÁ ČÁST

NÁZEV STAVBY

Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s

HLAVNÍ PROJEKTANT
Ing. arch. Martin Chválek

ARCHITEKT
Ing. arch. Martin Chválek

PROJEKTANT
Ing. arch. Martin Chválek

VYPRACOVAL
Bc. Ivo Babiš

OBJEDNATEL
Město Bohumín, Městský úřad odbor správy domů, Masarykova 158 , 735 81 Bohumín

STAVEBNÍ OBJEKT
SO01

ČÁST
D.1.1 Architektonické řešení

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA ELEKTROINSTALACE

ARCHIVNÍ ČÍSLO
23-035-4

ČÍSLO VÝKRESU
D1.1.-08

REVIZE
R00

CHVÁLEK
ATELIÉR

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kaňkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
+420 595 693 250
info@chvalekatelier.cz

STUPEŇ
DOS

MĚŘÍTKO
1:75

DATUM
04.09.2023

FORMÁT A4
X x A4

± 0,000 = 200,00 m n. m. Bpv