



POZNÁMKA

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA
- DRÁŽKY PRO UT A ZTI PROVÁDĚT ŘEZÁNÍM FLEXI KOTOUČEM (NIKOLO SEKÁNÍM)
- DRÁŽKY PO ZTI BUDOU PO ZAPRAVENÍ PŘETAŽENY PANCÉROVOU PERLINKOU A ZAOMÍTÁNY
- INTERIÉR NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU, OSAZENÍ SANITY, BATERII ATD. DLE VÝBĚRU INVESTORA
- VEŠKERÉ VNITRNÍ ROZVODY SV A TV BNUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 25 A DN 20
- POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROPEM, POPŘÍPADĚ V DRÁŽCE VE ZDIVU, PROSTUPY SKRZE STROP 1. PP
- ROZVODY STUDENÉ VODY (SV) BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍE MIRELON TL. 6 mm
- ROZVODY TV BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ MILERON TL. 13 mm
- PŘED OBJEDNÁNÍEM SANITY NUSTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A KONZULTOVAT S INVESTOREM

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA ---
- TEPLÁ VODA ---
- KANALIZACE ---

± 0,000 = 200,00 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIÉR	
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek	PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	VYPRACOVAL Bc. Ivo Babiš	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kačkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Město Bohumín, Městský úřad odbor správy domů, Masarykova 158 , 735 81 Bohumín			STUPEŇ DOS	DATUM 01.10.2023	
STAVEBNÍ OBJEKT SO01		ČÁST D.1.1 Architektonické řešení		MĚŘÍTKO 1:75	FORMÁT A4 2 x A4
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO 23-035-4	
PŮDORYS 3.NP - SCHÉMA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				ČÍSLO VÝKRESU D1.1.-07	REVIZE R00