

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 29.06.2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 38181/2023/KA/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 38181/2023/KA/EPID

VYŘIZUJE: D. Suchá

TEL.: 596 397 296

E-MAIL: danuta.sucha@khsova.cz

DATUM: 27.07.2023

KANIA a. s.

Špálova 80/9

702 00 Ostrava-Přívoz

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost investora, Město Bohumín, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO 71009167, který je zastoupen na základě plné moci Ing. Ondřejem Fabiánem, hlavním manažerem projektu společnosti KANIA a. s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 26817853, ze dne 29. 6. 2023, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce oddělení chirurgie Bohumínské městské nemocnice a. s.“, Slezská 340, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce oddělení chirurgie Bohumínské městské nemocnice a. s.“

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

- Ke kolaudačnímu řízení předložit výsledky analýzy pitné vody z vnitřního vodovodu stavby (č. m. 1.10 – sesterna) v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Odběr a vyšetření budou provedeny akreditovanou laboratoří.

Na základě žádosti investora, Město Bohumín, se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO 71009167, který je zastoupen na základě plné moci Ing. Ondřejem Fabiánem, hlavním manažerem projektu společnosti KANIA a. s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 26817853, ze dne 29. 6. 2023, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce oddělení chirurgie Bohumínské městské nemocnice a. s.“, Slezská 340, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených návrhů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

IČO: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce oddělení chirurgie v 1. NP objektu Bohumínské městské nemocnice, Slezská 340, na parc. č. 458, v katastrálním území Starý Bohumín.

Bez úprav budou ponechány místnosti provozu operačního sálu na tomto podlaží. V bývalých místnostech infuzní terapie jsou navrženy dva lékařské inspekční pokoje s hygienickým zázemím.

Ve střední části oddělení chirurgie bude umístěna sesterna spojená s denní místností zaměstnanců, vyšetřovna, čajová kuchyňka, hygienické zázemí zaměstnanců (sprchovací kout, umývadlo a WC), dále 1 nadstandardní pokoj s hygienickým zázemím (sprchovací kout, umývadlo a WC), 3 dvoulůžkové a 2 jednolůžkové pokoje. Dále tato část zahrnuje 3 koupelny (sprchovací kout, umývadlo a WC) a 1 velkou koupelnu pro koupel na lůžku, dále 2 sklady a dekontaminační místnost. Ve středním křídle se nacházejí další 2 nadstandardní pokoje s hygienickým zázemím (WC, umývadlo, sprcha), 3 dvoulůžkové pokoje, z toho 2 s hygienickým zázemím (WC, umývadlo, sprcha).

Ve východním křídle je ponechána jedna stávající vyšetřovna rentgenu s ovladnou. V ostatních místnostech jsou umístěny 2 dvoulůžkové pokoje se společným hygienickým zázemím (WC, umývadlo, sprcha), jednolůžkový pokoj, samostatná koupelna pacientů a čistící místnost.

Odvětrání bezokenních prostor je řešeno jako podtlakové pomocí ventilátorů s doběhem. Ventilátory budou opatřeny zpětnou klapkou a v několika případech i tlumičem hluku. Odvod je vyveden na fasádu a je ukončen žaluziovou klapkou. Jedná se zejména o odvod znehodnoceného vzduchu z WC a dále pak ze 2 sálů. Samotný ventilátor má při provozu hladinu akustického tlaku 43 dB (A), čili jedná se o hlukově méně významné zařízení. K dalšímu útlumu dojde vzdáleností (odvodní potrubí) a tlumiči hluku. Nedojde k instalaci významných vzduchotechnických systémů, rovněž nebude instalováno žádné venkovní hlučné zařízení vzduchotechniky. Nevýznamným zdrojem hluku bude pouze venkovní vyústění odtahu znehodnoceného vzduchu.

Na základě předložené projektové dokumentace pro společné povolení stavby (KANIA, a.s., Ing. Ondřej Fabián, 07/2023), lze předpokládat dodržení povinností ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11, 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Vytápění v posuzovaném objektu je neměnné stávající (ústřední). Bude proveden nově kompletní rozvod vody. K posouzení osvětlení byla předložena Světelně technická zpráva THR 2306012 (zpracovatel Ing. Richard Baleja, Ph.D., 06/2023 - výpočet denního osvětlení, výpočet umělého osvětlení).

Minimální činitel denní osvětlenosti vyhovuje ČSN 73 0580-1 v celém prostoru u místnosti č. 1.09 vyšetřovna a minimální činitel denní osvětlenosti vyhovuje ČSN 73 0580-1 ve funkčně vymezené části u místnosti č. 1.10 sesterna. V místnosti, kde je činitel denní osvětlenosti vyhovující ve funkčně vymezené části, je nutné v této části umístit pracovní místa. Místnosti budou vybaveny horizontálními žaluziemi. Barva žaluzií bude řešena ve světlých odstínech. Dle předložené světelně technické zprávy budou ostatní obytné místnosti splňovat požadavky normy ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov Část 2: denní osvětlení obytných budov. Při návrhu umělého osvětlení byl respektován výpočet denního osvětlení. Umělé osvětlení v řešených místnostech vyhovuje ČSN EN 12464-1.

Projektová dokumentace byla posouzena v oblasti osvětlení v místnostech výkonu práce zaměstnanců v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a tomuto právnímu předpisu projektová dokumentace vyhovuje bez podmínek.

Ve všech pokojích a pracovních budou položeny vinylové omývatelné a dezinfikovatelné podlahy a v sanitárních zařízeních keramická dlažba s keramickým obkladem do výše 2 m.

Předložené podklady návrhu stavebních úprav odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů.

Rozdělovník:

1x adresát

1x KHS, EPID/KA

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Mgr. Andrea Lipjaková
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00