

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Langr Libor, Ing.
Englišova 2986 / 65
Opava
746 01

Značka: 9773/V024132/2023/JO
ID stavby: **337287765**

Ostrava, dne: 30.10.2023

Věc: **ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín – Polytechnická
učebna parc. č. 344/1 k.ú. Nový Bohumín**

Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
Investor: Město Bohumín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.:
9773/V023996/2023/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín – Polytechnická učebna na parc. č. 344/1 k.ú. Nový Bohumín. Tyto stavební úpravy jsou navrženy uvnitř stávajícího objektu školy a nezasahují do venkovního prostoru s výjimkou úpravy stávajícího chodníku v místě vstupu do budovy. Pozemek je dopravně napojen na stávající místní komunikaci ul. Masarykova stávajícím chodníkem.

Stávající vstup do budovy není bezbariérový. Z tohoto důvodu bude stávající zpevněná plocha v délce 4,7 m předlážděna tak, aby došlo ke zrušení výškového rozdílu mezi zpevněnou plochou a stávajícím vchodem. Předláždění stávajícího chodníku bude provedeno ve sklonu 1:22. Tímto bude zajištěn bezbariérový vstup do budovy základní školy. Vnitřní stavební úpravy budovy zajistí bezbariérový přístup do nově zřízené polytechnické učebny a stávající WC bude upraveno na bezbariérové. Těmito stavebními úpravami nedojde k navýšení množství odváděných dešťových vod do jednotné kanalizace v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 344/1 k.ú. Nový Bohumín **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Umístěním zařízení staveniště a staveb souvisejících **je nutné respektovat** vodohospodářské zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. a to **jednotnou kanalizaci DN 600/900 B** stoka BI (hl. uložení dna potrubí činí cca 2,43m) – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinnost investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Značka: 9773/V024132/2023/JO

ID stavby: 337287765

Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Karviná tel. č.: 596 317 962 e-mail: kanalizaceka@smvak.cz).

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu, zeminy apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírný odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- **Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části.** Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodních sítí Havířov tel. č.: 596 384 111, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Předložená projektová dokumentace neobsahovala (neřešila) technický stav a kapacitní posouzení stávající vodovodní, kanalizační přípojky. Pokud bude zjištěno, že kapacita stávající přípojky je z důvodu provedení výše řešených úprav objektu (navýšení stávajícího odběru vody, zvýšení množství odváděných odpadních vod) nedostatečná, je potřeba řešit rekonstrukci této vodovodní, kanalizační přípojky. Případné stížnosti na množství a tlak dodávané pitné vody, resp. na problémy s odkanalizováním, budou přisuzovány rekonstrukci, která je předmětem předložené


Značka: 9773/V024132/2023/JO

ID stavby: 337287765

PD, kde nebylo řešeno hydrotechnické posouzení vodovodní, resp. kanalizační přípojky z ohledem na nové využívání potřeby objektu.

- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.