



# MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN  
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Naše značka: MUBO/20832/2024  
JID: MUBO08169760  
Vyřizuje: Ing. Eva Ličková  
Tel.: +420 596 092 178  
E-mail: lickova.eva@mubo.cz  
Datum: 29. 4. 2024

## Na základě dotazů uchazečů byly upraveny následující body smlouvy o dílo:

dotazy k VZ výměna výtahu na poliklinice na ul. Čáslavská 1176, Bohumín:

1. Lze použít ne slim dveře? Rozměr kabiny by byl 1100 mm x 1260 mm (šířka x délka) a nosnost 550 kg.

*Zadavatel připouští variantu s ne slim dveřmi a zmenšenou velikostí kabiny na 1100 x 1260 mm.*

2. Provedení stěn a stropu kabiny, kabinových dveří a šachetních dveří má být nerez brus nebo nerez dekor?

*Provedení bude v nerez brus.*

Ing. Kateřina Pálková v.r.

vedoucí odboru správy domů