

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 23.3.2023

NAŠE ZN.: 9219/TSÚ/2023-RŘ

VYŘÍZUJE: Renáta Řepková

TEL.: 731 403 270

E-MAIL: renata.repkova@ssmsk.cz

DATUM: 11.5.2023

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Ing. Ivan Šnapka

Těrlicko 651

735 42 Těrlicko

Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín**- stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení**

Pro vyjádření nám byla předložená projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP z data 2/2023.

Jedná se o **vybudování chodníku podél silnice č. III/46813 včetně odvodnění** na pozemcích mimo jiné **parc. č. 2415/2, 2418/3, 2417 a 2416**, vše v k. ú. **Skřečůň**, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Správa silnic MS kraje středisko Karviná, jako organizace, která má na základě zřizovací listiny právo na hospodaření se svěřeným majetkem kraje, **souhlasí se stavbou** na výše uvedených pozemcích za předpokladu, že budou dodrženy tyto podmínky:

Technické podmínky:

- Stavbou chodníku nesmí dojít k zúžení vozovky. Silniční obruby musí být umístěny min. 0,2m od stávajícího vodícího proužku. Obruby musí být uloženy do dostatečné vrstvy betonového lože.
- Stavbou chodníku nesmí dojít k přerušení odvodnění silnice. Silnice je v současné době odvodněna do stávajících silničních příkopů, které jsou částečně vsakovací a částečně odvodněny do přilehlých vodotečí a odvodňovacího systému v této lokalitě. V rámci stavby bude vybudována nová dešťová kanalizace, do které budou zaústěny uliční vpustě. Požadujeme použít typ **ROVASCO D 500, rám ocel + beton, mříž 500 x 500 plast**. V místě u parc. č. 2340 a 2341 je potrubí dešťové kanalizace navrženo **v živičné části vozovky, s čímž souhlasíme. Po položení potrubí je nutno výkop opravit dle TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. V předmětném místě požadujeme obnovit obrusnou vrstvu živičného povrchu v délce výkopu a v šířce do poloviny vozovky. Nutno zapracovat do PD. Před pokládkou živičné vrstvy musí být provedena statická hutní zkouška (únosnost min. 100 MPa na finální vrstvě pod živici). Ke zkouškám bude přizván zástupce SSMSK (e-mailem, telefonicky).**

- V km 1420,00 – SO 101 stavby chodníku bude dešťová kanalizace křížit silnici. Nutno realizovat protlakem tak, aby nedošlo k poškození a narušení živičného povrchu vozovky
- SO 102 zpomalovací ostrůvek – konstrukční vrstvy pod rozšířenou vozovkou musí být použity z předepsaného materiálu dle schválené projektové dokumentace, s pečlivým předepsaným hutněním po vrstvách. Výměnu obrusné vrstvy v místě zpomalovacího ostrůvku požadujeme v rozsahu dle předložené PD.
- Obnova živičného povrchu silnice č. III/46813 podél chodníku je nezbytná pro zachování roviny hrany chodníku a pro funkci odvodnění - požadujeme výměnu obrusné vrstvy v délce stavby a šířce 1,2m o průměrné tloušťce 50 mm. Pracovní spáry nutno zalít živičnou zálivkou.
- V trase stavby jsou umístěna stávající silniční svodidla, které budou v rámci stavby odstraněny. Demontované svodidla požadujeme vrátit na Cestmistrovství do Albrechtic u Českého Těšína.
- V rámci stavby musí být skáceny 4 ks stromů. S kácením souhlasíme za předpokladu, že žadatel zajistí povolení ke kácení. Dřevní hmotu požadujeme zavést na Cestmistrovství do Albrechtic u Českého Těšína. Případnou náhradní výsadbu zajistí a uhradí investor.

Podmínky pro realizaci


- Po dobu realizace stavby **investor a zhotovitel** musí uzavřít s naší organizací **smlouvu o užití silnice. Poplatek bude stanoven ve výši dle platné interní směrnice SSMSK před zahájením stavby.**
- Stavbu nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice. Pokud znečištění způsobí závadu ve sjízdnosti na silnici, zhotovitel musí neprodleně odstranit znečištění v celém rozsahu a komunikaci uvést do původního a sjízdného stavu (§ 28 zákona 13/1997 o pozemních komunikacích). V případě, že bude stavba probíhat v zimním období a bude docházet k znečišťování, komunikace nesmí být čištěna běžným způsobem – kropením z důvodu námrazy vozovky.

Podmínky pro majetkové vypořádání

- Pro vydání stavebního povolení musí být uzavřena mezi investorem a SSMSK „*Smlouva o právu provést stavbu*“.
- Pro umístění zpomalovacího ostrůvku na silničním pozemku parc. č. 2419/2 k.ú. Skřečůň bude po zaměření stavby na základě geometrického plánu, který zajistí investor, uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene mezi investorem – vlastníkem a SSMSK.

- Po ukončení stavby budou pozemky pod chodníkem včetně nepotřebných pozemků za chodníkem, převedeny do majetku města. Souhlas s majetkovým vypořádáním pozemků je podmíněn majetkoprávním procesem schválení v orgánech našeho zřizovatele.

S pozdravem



Ing. Tomáš Danihlík
vedoucí střediska Karviná

Handwritten signature