

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE:

TEL./FAX.:

MOBIL:

E-MAIL:

WWW:

DATUM:

[ Šnapka služby s.r.o. ]

Hřbitovní 651/8

735 42 Těrlicko

Ing. Ivan Šnapka

*BMA/GRY/KLS*

Karel Kotřena

+ 420 596 092 438

+ 420 731 130 629

[kotrzena.karel@bmsas.cz](mailto:kotrzena.karel@bmsas.cz)

11.5.2023

**Vyjádření k sítím veřejného osvětlení v Bohumíně pro územní a stavební řízení****Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín**

Vážený zákazníku,

Dovolujeme si reagovat na Vaši žádost která se týkala výskytu sítí energetického zařízení veřejného osvětlení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nachází energetické zařízení veřejného osvětlení v majetku M.Ú. Bohumín, které je ve správě B.M.servis a.s.. Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem podle znění zákona č.458/2011Sb. §46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami zejména PNE 33 3301, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 3210, ČSN 73 6005 apod. Jedná se o vedení nadzemní, čili **NEDOJDE K DOTČENÍ SÍTÍ VO.**

Vedení i svítidla jsou na sloupech ČEZ.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že na území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku M.Ú. Bohumín (ČEZ apod.)


Toto vyjádření je platné 1 rok ode dne vydání, a slouží pro účely územního souhlasu, územního a stavebního řízení, nebo zjednodušeného územního řízení.

S pozdravem,

Ivo Vrátník

vedoucí provozu Údržba a správce sítí V. O.

BM servis a.s.



Příloha: 0