

Vrbice nad Odrou		
zatravněný pozemek		
69.35	9.15	15.10

Z.Ú. = Š9

Š9a

Š9b

K.Ú. = Š10



SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100

ŘAD "betaB"  
1 : 500 / 100

HLoubKA VÝKOPU  
KÓTA VÝKOPU  
HLoubKA DNA POTRUBÍ  
KÓTA DNA POTRUBÍ  
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU  
SROVNÁVACÍ ROVINA  
STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]  
SKLON[promile]-DÉLKA[m]  
ULOŽENÍ  
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]

0.0	189	201.59	199.59	2.00	199.43	2.16
16.55		201.30	199.61	1.69	199.45	1.85
30.00		201.15	199.63	1.52	199.47	1.68
35.55		201.24	199.64	1.60	199.48	1.77
53.45		201.54	199.66	1.88	199.50	2.04
60.50		201.85	199.67	2.18	199.51	2.34
69.35		201.80	199.69	2.11	199.52	2.28
78.50		201.88	199.70	2.18	199.54	2.34
93.60		201.65	199.72	1.93	199.56	2.09

DN500-PVC Solidwall-93.60  
1.4-93.60  
Pískové lože120°, obsyp pískem 300 mm, drenáž  
179.1-0.91

ZAÚSTĚNÍ DO Š9 - "betaB"

P1 DN 150

P2 DN 150

Š10 - NEŘÍSTUPNÁ

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTÝČIT PODZEMNÍ SÍTĚ VČ OCHRANNÝCH PÁSEM VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST
- NEIDENTIFIKOVANÉ FUNKČNÍ PŘÍPOJKY NÁPOJIT NA STOKU UPŘESNIT DLE ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI PŘI VÝKOPU
- Š10 - NEPŘÍSTUPNÁ, OVĚŘIT PŘEDPOKLÁDANOU NIVELETU PŘI OTEVŘENÍ ŠACHTY

Projektant	Vypíracoval		Kreslil		MIK engineering ing. Miroslav Krauz IČ 435 63 945 Komorní 15, 737 01 Český Tešín tel. 608 736 605 e-mail : krauz@mikplan.cz
Ing. Krauz					
Místo stavby: Bohumín - Vrbice					
Investor: <u>Město Bohumín</u> , Masarykova 158, 735 81 Bohumín					
BOHUMÍN - VRBICE					
OBNOVA KANALIZACE MEZI Š9 - Š10					
PODÉLNÝ PROFIL STOKY "betaB"					
Datum				04 / 2024	
Stupeň				DUR + DSP	
Měřítko 1:500 / 100				Č. přílohy <b>D.1.1</b>	