

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20.04.2023

Ing. Luisa Uhlařová

Ludvíka Podeště 1928/9

70800 Ostrava 8

Naše č.j.: POD/7239/2023

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Ivana Přikrylová

Tel.: 596657284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 06.03.2024

„Propojovací stezka u Vrbického jezera“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku k DUR + DSP

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k projektové dokumentaci pro území a stavební řízení stavby „Propojovací stezka u Vrbického jezera“. Předmětem dokumentace je nově navržená propojovací stezka pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře vedená podél části rybníka Polášek (Vrbické jezero) ve Vrbici na pozemcích p.č. 1432/1, 1569/8, 289/2, 288, 287/3, 1569/9, 1567, 1564 a 1570, k.ú. Pudlov. Její celková délka je kolem 737 m, základní šířka je 3,0 m. Propojovací stezka bude zařazena do kategorie místní komunikace IV. třídy. Součástí stezky pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře bude napojení na stávající infrastrukturu a vegetační úpravy. Propojovací stezka je součástí In-line okruhu okolo Vrbického jezera mezi ul. Ostravskou a Vrbickou hrází na pravém břehu řeky Odry. Odvodnění stavby bude podélným a příčným sklonem do stávající zeleně.

Začátek stavební úpravy se nachází dle situace před koncem ochranné hráze podél Vrbického jezera a dojde k napojení na část stavby in-line stezky – I. Etapa na pozemku parc. č. 1570 k. ú. Pudlov, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Povodí Odry, státní podnik. Na tomto pozemku se nachází ochranná PB protipovodňová hráz řeky Odry. V místě ukončení úseku II. etapy se in-line stezka napojí na stávající komunikaci u lávky přes Vrbickou stružku ve směru na ul. Ostravskou.

Výškové uspořádání je podmíněno nutností napojení na stávající terén a na dodržení stávající výšky ochranné hráze.

Na základě našeho požadavku nám byly předloženy detaily navázání propojovací stezky na protipovodňovou hráz řeky Odry v říčním km 6,70 (podle naší technickoprovozní evidence). Napojení bude provedeno podle předloženého vzorového řezu a dalších řezů.

Trasa stezky je navržena v záplavovém území stoleté a částečně dvacetileté a pětileté vody, které bylo stanoveno KÚ MSK dne 30.11.2018 pod č.j.MSK 116486/2018.

K Vaší žádosti uvádíme:

- Dle předložených příloh projektové dokumentace je cyklostezka na začátku úseku v km 0,0 napojena na asfaltovou vozovku realizovanou při SO 02.04 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 0,944 – DO ŠTĚRKOVNY. Navržená stavba není v kolizi se stavbou "Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov". Realizace protipovodňových opatření (PPO) nyní probíhá.
- Cyklostezka je umísťována na pozemku Povodí Odry, st. podnik, pč 1432/1, kú Pudlov - u mostu do šterkovny. Tato část pozemku je součástí předaného staveniště realizované stavby PPO. Toto místo je také částí přístupové trasy zhotovitele k zajištěné mezideponii. Jeho využití předpokládáme minimálně po celý rok 2024. Do doby ukončení stavebních prací v této lokalitě, a převzetí stavby nebo její části, není možné realizovat v tomto místě jinou stavbu. Předpokládané dokončení celé stavby "Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov" je září 2026.

- Při realizaci cyklostezky nesmí dojít k poškození konstrukcí realizovaných při stavbě "Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov", zejména pak komunikací objektu SO 02.04 REKONSTRUKCE MOSTU V KM 0,944 – DO ŠTĚRKOVNY.
- Přístupová trasa ke stavbě cyklostezky je vedena přes rekonstruovaný most. Využití této trasy není před kolaudací možné. Jeho kolaudaci nyní předpokládáme v březnu 2025.

Dále uvádíme:

1. Požadujeme, aby únosnost stezky byla po celé její délce umožňovala pojezd techniky hmotnosti až 12 tun.
2. Požadujeme, aby do stavebního povolení byla provozovateli cyklostezky uložena povinnost, min. na úsecích cyklostezky vedených po našich pozemcích, provádět v tříletém cyklu dendrologické průzkumy zpracované oprávněnou odbornou osobou a případné zdravotní zásahy do porostů, které mohou ohrozit bezpečnost a provoz na cyklostezce.
3. Dendrologické posouzení bude s námi vždy projednáno a předáno pro naši služební potřebu.
4. Souhlas se vstupy na pozemky Povodí Odry, státní podnik, a uzavření příslušné smlouvy požadujeme projednat s majetkovým oddělením našeho podniku (Ing. Poledníková, tel.: 596 657 325, polednikova@pod.cz). V případě neuzavření smlouvy nelze toto vyjádření považovat za souhlas se vstupem na pozemky státu, k nimž má právo hospodaření Povodí Odry, státní podnik.
5. Po dobu výstavby bude na staveništi umožněn průjezd vozidel Povodí Odry, státní podnik, v případě neodkladných provozních záležitostí.
6. Příjezd ke stavbě nesmí být řešen po koruně hráze na pozemku p.č. 1570, k.ú. Pudlov, tento příjezd není možný.
7. Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu.
8. Bude zachován přístup k tělesu hráze z její vzdušné strany, tzn. po stávající nepevněné komunikaci.
9. Při stavbě musí být dodržena ustanovení TNV 752102, TNV 752103 a ČSN 752130.
10. Dosypy a zářezy terénu v místě ochranné hráze nesmí dojít k porušení její konstrukce. Dosypy budou řádně hutněny, zářezy ohumšovány a osety. Zachování neporušeného travního drnu má velký význam pro zachování odolnosti svahů zemní hráze a jejich porušení by mohlo ohrozit stabilitu hráze.
11. Případné změny, kterými budou dotčeny zájmy správce ochranné hráze, při úpravě odsouhlasené projektové dokumentace nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požadujeme projednat v předstihu s odpovědným zástupcem.
12. Vyhrazuje si právo připomínek k prováděným pracím na stavbě, pokud dojde k dotčení našich zájmů.
13. Zahájení stavby požadujeme oznámit písemně v předstihu nejméně 3 dny našemu vodohospodářskému provozu v Ostravě (tel. 596 237 121, email: ostrava.vhp@pod.cz) a vodohospodářskému dispečinku (tel.: 596 612 222, email: dispecer@pod.cz).
14. Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, či odpadu vzniklých stavební činností do vodních toků.
15. Stroje, které budou provádět stavební práce v těsné blízkosti toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek.
16. Bude nám umožněna kontrola prací při zásahu do našich stavebních konstrukcí a to nejpozději před jejich zakrytím.
17. Pokud bude námi zjištěna změna stavby, zasahující do majetku Povodí Odry, státního podniku, nebo ovlivňující odtokové poměry a jiní oprávněné vodohospodářské zájmy, které nebyly předem písemně odsouhlaseny, máme právo odstoupit od smlouvy.
18. Veškeré případné škody na ochranné hrázi odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání a převzetí ukončených stavebních prací.
19. Po ukončení prací bude Povodí Odry, státní podnik, VHP Ostrava přizván ke kontrole. Na základě této kontroly bude vydáno stanovisko k provedené stavbě.
20. Vybudovaná propojovací stezka zůstává ve vlastnictví investora stavby a je jeho povinností udržovat je v bezpečném a provozuschopném stavu.
21. Údržba stezky v místě napojení na hráz Odry, včetně jejího násypu bude věcí investora stavby.
22. Po ukončení stavby požadujeme předání dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření polohy objektu (směrové, výškové).

23. Povodí Odry, státní podnik, neručí za poškození stavby vlivem zvýšených průtoků, případně jiných klimatických vlivů.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru další připomínky, za předpokladu splnění našich požadavků je jeho realizace možná. Zároveň znovu upozorňujeme na nutnost koordinace stavby stezky s probíhající stavbou protipovodňových opatření.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0700 Odra od Ostravice po státní hranici. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Část stavby je také navržena v povodí vodního útvaru HOD_0690 Stružka od pramene po ústí do toku Odry. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Propojovací stezka u Vrbického jezera“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu/stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu/stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry

státní podnik 230

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Pavlas

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku

Provozní odbor, zde

Majetkový odbor, zde

VH dispečink, zde