



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY, FEZN
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ SUCHOVOD, FEZN
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRASÁCH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
- STUDENÁ PITNÁ VODA, PP-R PN16, IZOLACE 1)
- TEPLÁ VODA, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- POŽÁRNÍ VODA, PP-R PN16
- ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PP-HT, IZOLACE PE TRUBICE TL. 20 MM
- ODPADNÍ POTRUBÍ, PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT

- WC
- U
- SM
- VA
- DJ
- VT
- RV
- RVP
- KK
- VK
- VV
- ZV EA

- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KOMPENZAČNÍ SMÝČKA

POZNÁMKA:
1) POTRUBÍ SV IZOLOVANÉ DLE ČSN 75 5409, POTRUBÍ TV A TV-C DLE 85, VYHL. Č. 193/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ TABULKA.
2) PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY DLE ČSN 730810 ČL. 6.2.1 UTĚSNĚNÍM PROSTUPU PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU, NEBO DOBETONOVÁNÍM A UTĚSNĚNÍM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU ZE SPODNÍ STRANY.

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-----------------|--------------|
| Vypracoval | Kontroloval | Zodpovědný projektant | ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Smetův č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080 | | |
| BLAŽEK | ING. CZERNIK | ING. CZERNIK | | | |
| Investor | MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | | | | |
| Místo | SVAT. ČECHA 1093, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN | | | | |
| Stavba | REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY, ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM SVAT. ČECHA 1093, BOHUMÍN | | Č. zakázky | Změna | Datum vydání |
| | | | 028/24 | A | 2024-12-05 |
| Profesní část | | Druh dokumentu | Účel vydání | Číslo dokumentu | |
| | | | DPS | CZ-2-178-24 | |
| Název | | | Měřítko | List | |
| SVISLÝ ŘEZ ODPADNÍM A PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍM III. | | | 1:50 | D.1.2.2.2)107 | |