


Svítidla				
Poznámka	Typ	Název	Ks	Výkon
I	PANLUX OVAL	Žárovkové svítidlo osazené LED zdrojem v patci E27, plast, IP44	27	12
J	MODUS KX5000M_KO	Prisazené svítidlo LED, opálový kryt, 1210x110mm, IP54	2	36

Číslo	Název
0.1	SKLEP
0.2	CHODBA
0.3	SKLEP
0.4	SKLEP
0.5	SKLEP
0.6	SKLEP
0.7	CHODBA
0.8	CHODBA
0.9	SKLEP
0.10	SKLEP
0.11	SKLEP
0.12	SKLEP
0.13	VÝMĚNIKOVÁ STANICE
0.14	SKLEP
0.15	SCHODIŠTĚ

- ☐ Instalační krabice, IP55
- ☒ Vypínač č. 6, ABB Praktik, bílá, IP44
- ☒ Vypínač č. 1, ABB Praktik, bílá, IP44
- ☐ Svítidlo LED, přisazené, IP54
- ☒ Svítidlo s LED zdrojem E27, IP44
- Kabelová vedení
- Sdružené vedení

Ochrana při poruše podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
automatické odpojení od zdroje
ochranné uzemnění a pospojování
doplňující ochrana proudovým chráničem
doplňující ochrana doplňkovým popojováním

Kabely uložené v trúbkách na povrchu.
Vnější vlivy uvedeny v protokolu č. 010125-20-2.

Vedoucí projektant – HIP		Martin Polách		 <div>R&P PROJEKT STATIKA, PROJEKCE S.R.O.</div>	mobil: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39	
Projektant		Petr Klusek				
Vypracoval		Petr Klusek				
Stavebník	Městský úřad Bohumín, odbor školství, kul. a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín			Havičkovsko nábreží 2728/38 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava Česká republika www.rpprojekt.cz IČ:278 51 443 DIČ: CZ27851443		e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz
Název stavby: Elokované pracoviště ZŠ Beneše - rekonstrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav REVIZE 2025				Profese		ELEKTRO
				Č. zak.		010125
				Stupeň		DPS - TECHNICKÁ POMOC
				Datum		01/2025
Část:	20 - ELEKTROINSTALACE			Formát		A2
Název výkresu: Světelná instalace 1.PP				Měřítko 1:65		Číslo výkresu 010125-20-4