

POZNÁMKA:

Napěťová soustava: 1NPE, 50Hz, 230V, TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3: automatickým odpojením od zdroje doplněná o ochranu proudovými chrániči, zemněním a ochranným vodivým pospojováním.

Minimální krytí rozvodnice RM: IP 30/20.

Jističe jsou navrženy s vyp. charakt. "B"/6kA. Proudové chrániče (JEDNO MODULOVÉ) s vybavovacím reziduálním proudem 30mA.

Svodič přepětí typ: Kombinovaná ochrana TNS/70kA, třídy T1 a T2.


Stávající přístrojovou náplň rozvodnic a rozvaděčů demontovat.

Novou přístrojovou náplň osadit na DIN lištu podle rozmístění přístrojů

Vyrobít nový krycí plech s výřezy

Dvěře rozvodnice se opraví a doplní zámky

Provede se nový vrchní nátěr

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studnička		VYPRACOVAL Stanislav Gajzler		
INVESTOR	Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín			
NÁZEV AKCE	Oprava elektroinstalace ve společných prostorech BD Čs. Armády 1053, Bohumín		STUPEŇ PD	DPS
MÍSTO STAVBY			DATUM	01/2025
OBJEKT	Čs. Armády 1053, Bohumín		ZAK. ČÍSLO	25-033
ČÁST	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		FORMÁT	297x630
OBSAH	Schéma rozvaděče RM		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				12