

Zokruhování vodovodu ul. Úvozní, Bohumín - Skřečůň

Zápis z projednání č.1
dne 6.11.2024 na Městském úřadě v Bohumíně

Přítomni: - viz. presenční listina

Zokruhování vodovodu řeší propojení koncového bodu vodovodu DN 80 v ulici Úvozní (parc.č.1052 /6) a vodovodu DN 50 v odbočující ulici u RD č.p. 125.

Tímto zokruhováním vodovodních řadů dojde v tomto úseku k možnosti výstavby podél ulice Úvozní – 12-ti RD a současně přepojení stávajícího RD 419 na vodovodní řad. Tímto řešením dojde k zrušení 2 dlouhých přípojek napojených na řad DN 50.

Na základě předložené PD byly specifikovány následující upřesňující body k zapracování do PD.

1. Trasu vodovodu vymístit mimo živici komunikace ul.Úvozní do přilehlého zeleného pruhu podél komunikace.
2. Zokruhovaný vodovod bude sloužit pro budoucí napojení nové výstavby RD na straně uložení potrubí v zeleném pruhu.
3. Město Bohumín svolá jednání s majiteli přilehlých pozemků – viz.bod 1. Projektant zašle seznam dotčených pozemků.

V Bohumíně 6.11 2024







zapsal: ing. Miroslav Krauz

PRESENČNÍ LISTINA

z projednání č.1 - DUR + DSP stavby

Zokruhování vodovodu ul. Úvozní, Bohumín - Skřečůň

konaného dne 6. listopadu 2024 na MÚ Bohumín

Firma – organizace	Jméno	Podpis
Město Bohumín	ing. Macura	
	ing. Kaspřáková	
	ing. Dudás	
	L.Jochimová, DiS	
	E.Pecháčková	
		
MK engineering	ing. Krauz	