



VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 5.5. 2025  
SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 24029/2025/KA/HOK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 24029/2025/KA/HOK  
VYŘIZUJE: Michaela Peterková  
TEL.: 596 397 264  
E-MAIL: michaela.peterkova@khsova.cz  
DATUM: 20.05. 2025

Ing. Miroslav Krauz  
Komenského 618/10  
737 01 Český Těšín

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila **žádost MK ENGINEERING - Ing. Miroslav Krauz, se sídlem Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 43563945, která na základě plné moci zastupuje stavebníka - Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, o závazné stanovisko k dokumentaci pro povolení záměru „Zokruhování vodovodu, ul. Úvozní, Bohumín - Skřečoch“.**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., toto závazné stanovisko:

**S dokumentací pro povolení záměru „Zokruhování vodovodu, ul. Úvozní, Bohumín - Skřečoch“**

### souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 18 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)
2. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)

### Odůvodnění:

Na základě žádosti MK ENGINEERING – Ing. Miroslav Krauz, se sídlem Komorní 1617/15, 737 01 Český Těšín, IČ: 43563945, která zastupuje stavebníka – Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení záměru „Zokruhování vodovodu, ul. Úvozní, Bohumín – Skřečoch“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem projektové dokumentace (ID: SR00X00QH4EZ), je výstavba nového vodovodního řadu z potrubí DN 80 (d90) SDR 11 - Gascontrol RC – Twintec délky 201,55 m podél silnice Úvozní a částečně v trase stávající přípojky na parc. č. 1127/19 v Bohumíně, parc.č. 1046, 1052/5, 1052/3, 1052/4, 1127/19, 1123/2, 1120/2, 1120/3, 1125 v kat. území Skřečoch. Stavba vodovodu je navržena jako propojení koncového bodu

vodovodu GGG DN 80 v ulici Úvozní (parc.č.1052 /6) a vodovodu DN 50 HDPE D63 v odbočující ulici u RD č.p. 125, za účelem zásobování pitnou vodou plánované výstavby 12ti rodinných domů v lokalitě podél ulice Úvozní. V rámci stavby bude provedeno přepojení vodovodních přípojek P1 + P2 + P3 na nový vodovodní řad, a zrušení přípojek P1 + P2 napojených na řad DN50.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhl. č. 252/2004 Sb.

Laboratorní rozborů budou v souladu s § 4 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č.258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložené podklady ke stavbě vodovodního řadu odpovídají, při respektování shora uvedených podmínek, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., a souvisejících předpisů.

**Mgr. Jan Beneš** Digitálně podepsal  
Mgr. Jan Beneš  
Datum: 2025.05.20  
11:36:11 +02'00'

Mgr. Jan Beneš  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník**

1x adresát, počet listů 2

1x KHS, odd. HOK, počet listů 2