

|  |  |            |  |         |  |   |                  |
|--|--|------------|--|---------|--|---|------------------|
| Projektant   |  | Vypracoval |  | Kreslil |  | <b>MK ENGINEERING</b><br><br>Ing. Miroslav Krauz<br>IČ 435 63 945<br><br>Komorní 15, 73701 Český Těšín<br><br>tel: 608 736 605<br>e-mail: krauz@mkplan.cz |                  |
| Ing.Krauz  |  |            |  |         |  |   |                  |
| <b>Místo stavby :</b> Bohumín - Skřečoš, ul.Úvozní                               |  |            |  |         |  |   |                  |
| <b>Investor :</b> Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín                  |  |            |  |         |  |   |                  |
| <b>ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU</b><br><b>ul. ÚVOZNÍ</b><br><br><b>BOHUMÍN - SKŘEČOŇ</b> |  |            |  |         |  | Datum   | 07 / 2025        |
|  |  |            |  |         |  | Stupeň  | DPS              |
|  |  |            |  |         |  |   |                  |
| <b>VÝPIS PŘEPOJENÍ</b><br><b>PŘÍPOJEK VODOVODU</b>                               |  |            |  |         |  | Měřítko   | Č.přílohy        |
|  |  |            |  |         |  | -   | <b>D.1.1.3.4</b> |

| Pol.číslo | P o p i s   p o l o ž k y  |        |
|-----------|--|--------|
| 20        | Potrubí RC Twintec Gascontrol - SDR 11 d32   | 8,0 m  |
| 21        | Potrubí RC Twintec Gascontrol - SDR 11 d40   | 6,0 m  |
| 22        | Izolovaný měděný vodič CY d = 4 mm <sup>2</sup> - žlutozelený<br>Otevřený výkop  | 20,0 m |
| 23        | Výstražná folie bílé barvy   | 15,0 m |
| 24        | Navrtávací T-kus odbočkový s integrovaným uzavíracím ventilem (elektrotvarovka sedlová) d 90 - 32, včetně spodního třmenu  | 1 ks   |
| 25        | Navrtávací T-kus odbočkový s integrovaným uzavíracím ventilem (elektrotvarovka sedlová) d 90 - 63, včetně spodního třmenu  | 2ks    |
| 26        | Elektrospojka - d 32   | 1 ks   |
| 27        | Elektroredukce - d 63/40   | 2 ks   |
| 28        | Spojka plast Pusch-fit 32 x 32 PE/PE narážecí / ATJ 5900   | 1 ks   |
| 29        | Spojka plast Pusch-fit 40 x 40 PE/PE narážecí / ATJ 5900   | 2 ks   |
| 30        | Zákopová souprava tuhá 1,5 m k elektrotvarovkám GF-KIT   | 2 ks   |
| 31        | Zákopová souprava teleskopická k elektrotvarovkám GF-KIT 1,1 - 1,7 m   | 1 ks   |
| 32        | Poklop litinový tuhý (zeleň)   | 2 ks   |
| 33        | Poklop litinový teleskopický samonivelační KASI Hawle (komunikace)   | 1 ks   |
| 34        | Podkladní deska pod poklop   | 3 ks   |
| 35        | Záslepka PE d40 - Push-fit   | 1 ks   |
| VŠ        | Vodoměrná šachta - tubusová „Modulo“ se osadí ve vzdálenosti 2,5 m od vodovodního řádu v zatravněném pozemku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• H = 1350 mm</li> <li>• Vodoměr DN 20 (G1“) Q<sub>n</sub> = 2,5 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Vstup + výstup - PE d32</li> <li>• Poklop 12,5 t</li> </ul> | 1 ks   |