


LEGENDA VODA

- STÁVAJÚCI ROZVODY VODY
- STÁVAJÚCI ROZVODY POŽÁRNÍ VODY, FEZN
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRASÁCH NAVRŽENÝCH ROZVODO
- STUDENÁ PITNÁ VODA, PP-R PN16, IZOLACE 1)
- TEPLÁ VODA, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- OKRUŽICE TEPLÉ VODY, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- POŽÁRNÍ VODA, PP-R PN16
- WC
- U
- SM
- VA
- DJ
- H
- RV
- RVP
- KK
- VK
- VV
- ZV EA
- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KOMPENZAČNÍ SMÝČKA

- POZNÁMKY:
- POTRUBÍ SV IZOLOVANÉ DLE ČSN 75 5409, POTRUBÍ TV A TV-C DLE 85, VÝHL. Č. 183/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ POPIS.
 - PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI PROVĚZENY DLE ČSN 730810 ČL. 6.2.1 UTĚSNĚNÍM PROSTUPU PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU, NEBO DOBETONOVÁNÍM A UTĚSNĚNÍM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU ZE SPODNÍ STRANY.
 - BYTOVÉ VODOMĚRY – STÁVAJÍCÍ S DALŠÍM OČIŠTĚNÍM
 - STOJÁNKOVÉ BATERIE DOPLOJENY OD RV HADÍČKAMI

KOTVENÍ POTRUBÍ:
LEŽATÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU V 1.PP BUDE ULOŽENÉ VOLNĚ NA STÁVAJÍCÍCH ZÁVĚSECH A ŽLABECH.
SVISLÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V OBMÁKÁCH MP-HI (PB) A MP-U-G (KU), V PROSTUPECH ULOŽENO KLUZNĚ.
V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH V INSTALAČNÍ SÁCHTĚ VOLNĚ, V KUCHYNÍ V OBMÁKÁCH PO STĚNĚ.

TLouŠTKA IZOLACE (mm)		
dimenze potrubí	SV – IZOLAČNÍ TRUBICE PE SAMOSTATNĚ / V SOUBĚHU S TV+TV (DLE ČSN 75 5409)	TV+TV-C – IZOLAČNÍ POUZIRO Z MW, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL FOLÍ VOLNĚ / V SÁCHTĚ (DLE VÝHL. Č. 183/2007 Sb.)
ø20	9 / 13	40 / 20
ø25	9 / 13	30 / 20
ø32	9 / 13	40 / 20
ø40	9 / 13	50 / 20
ø50	9 / 13	40 / 20
ø63	9 / 13	40 / 20
ø75	9 / 13	-



Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING CZ, s.r.o. sídlo: 730 09 Bohumín č. 252 právní zástupce: 13711 / 737 01 Český Telecom IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel: 555 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN					
Místo	PODĚBRADOVA 124, 125, 126, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN				
Stavba	REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA 124, 125, 126, BOHUMÍN		Č. zakázky	Změna	Datum vydání
			005/25	A	2025-03-17
Profesní část	Druh dokumentu		Účel vydání	Číslo dokumentu	
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			DPS	CZ-1-004-25	
Název	Měřítko		List		
VODOVOD, PODĚBRADOVA 124, PŮDORYS 1.PP	1:50		D.1.2.2.2)102		