


LEGENDA VODA

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY, FEZT
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRASÁCH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
- STUDBENÁ PITNÁ VODA, PP-R PN16, IZOLACE 1)
- TEPLÁ VODA, VCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- OKRUŽNICE TEPLÉ VODY, VCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- POŽÁRNÍ VODA, PP-R PN16
- WC
- U
- SM
- VA
- DJ
- H
- RV
- RVP
- KK
- VK
- VV
- ZV EA
- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KOMPENZAČNÍ SMÝČKA

- POZNÁMKY:
- POTRUBÍ SV IZOLOVANÉ DLE ČSN 75 5409, POTRUBÍ TV A TV-C DLE 85, VYHL. Č. 183/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ POPIS.
 - PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLIČNÍMI KONSTRUKCEMI PROVĚZENY DLE ČSN 730810 ČL. 6.2.1 UTĚSNĚNÍM PROSTUPU PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU, NEBO DOBĚTONOVÁNÍM A UTĚSNĚNÍM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU ZE SPODNÍ STRANY.
 - BYTOVÉ VODOMĚRY – STÁVAJÍCÍ S DALŠÍM OČIŠČENÍM
 - STOJÁNKOVÉ BATERIE DOPLOJENY OD RV HADÍČKAMI

KOTVENÍ POTRUBÍ:
LEŽATÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU V 1.PP BUDE ULOŽENÉ VOLNĚ NA STÁVAJÍCÍCH ZÁVĚSECH A ŽLABECH.
SVISLÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V OBJÍMKÁCH MP-HI (PB) A MP-U-G (KU), V PROSTUPECH ULOŽENO KLUZNĚ.
V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH V INSTALAČNÍ SÁDĚ VOLNĚ, V KUCHYNÍ V OBJÍMKÁCH PO STĚNĚ.

TLOUŠŤKA IZOLACE (mm)		
ROZMĚRY POTRUBÍ	SV – IZOLAČNÍ TRUBEKCE PE SAMOSTATNĚ / V SOUBĚHU S TV+TV (DLE ČSN 75 5409)	TV+TV-C – IZOLAČNÍ POUZIRO Z MW, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL FÓLI VOLNĚ / V SÁDĚ (DLE VYHL. Č. 183/2007 Sb.)
Ø20	9 / 13	40 / 20
Ø25	9 / 13	30 / 20
Ø32	9 / 13	40 / 20
Ø40	9 / 13	50 / 20
Ø50	9 / 13	40 / 20
Ø63	9 / 13	40 / 20
Ø75	9 / 13	-



Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant		ENERGETING CZ, s.r.o. sídlo: 730 09 Bohumín č. 252 průmyslová zóna 17711 / 737 01 Český Tešín IČ: 25871882 DIČ: CZ25871882 tel: 555 745 130 mobil: 803 785 080	
BLAŽEK		ING. CZERNIK	ING. CZERNIK			
Investor: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN						
Místo	PODĚBRADOVA 124, 125, 126, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN					
Stavba	REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA 124, 125, 126, BOHUMÍN				Č. zakázky	Změna
Profesní část	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			Druh dokumentu	005/25	A
Název					Účel vydání	Číslo dokumentu
VODOVOD, PODĚBRADOVA 126, PŮDORYS 1.PP					DPS	CZ-1-008-25
Měřítko					List	
1:50					D.1.2.2.2 106	