



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 13.05.2021  
Naše značka: RSMSV/20210513-004/ES

**ATRIS, s.r.o.**

Obanská 1116/18  
71000 Ostrava

Vyžuje: Tomáš Zmija  
Telefon: 602 578 085  
E-mail: tomas.zmija@veolia.com  
Datum: 07.06.2021

**Vyžádání k existenci sítí  
provozovaných společností  
Veolia Energie R, a.s.**

Název akce:	Bohumínská městská nemocnice - pavilon LDN, příjezdová komunikace a parkoviště		
Lokalizační údaje:	Okres:	Karviná	
	Obec:	Bohumín	
	Název k.ú.:	Starý Bohumín	
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze		
Kontaktní osoba:	Andrea Holá		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	725887751, hola@atris.cz		
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 07.06.2021		

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**nedojde k dot ení**

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Východ, závod DS

- Požadujeme předložit platnou projektovou dokumentaci pro územní nebo stavební ízení vyžádání, ešící zejména rozsah prací v okolí tepelných rozvodů, případně prováděné úpravy tepelných systémů v objektu (regulace, výměna na rozvod apod.), zásady organizace výstavby, rozsah stavebních prací a konkrétní ochranu tepelných rozvodů v naší správě.

- V dot ených místech nejsme majitelé budov, pozemků ani technologie, nicméně jako provozovatel tepelného hospodářství Městské nemocnice Bohumín upozor ujeme na výskyt teplovodních sítí a nízkotlaké kotelny, které zásobují teplem dot ené budovy nemocnice, která je schopna poskytnout veškeré potřebné dokumenty.

- Požadujeme do dalšího stupně PD doplnit areálové rozvody tepla, min. ty které jsou v dot ení, zejména teplovod DN 100 mezi kotelnou a objektem A, který prochází bouranou budovou a to nikoliv kanálem pod budovou.  
- b hem akce nelze přerušit dodávku tepla. V areálu nemocnice se nenachází žádný náhradní zdroj ani napojení. Je nutno zvážit použití mobilní kotelny.  
- dále je nutno navrhnout opatření proti zvýšené prašnosti, nebo přisívání vzduchu do kotelny je z prostoru mezi kotelnou a garážemi, tak aby nedocházelo k odstavování kotelny případně zanášení hořáků.

- Z důvodu manipulací a zásahů do za ízení – technologie v naší správě, požadujeme umožnit technický dozor nad prováděnými pracemi zástupcem spol. Veolia Energie R, a.s., v etně bezproblémového přístupu na stavenišť.

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz


Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



Stavebník v předstihu 10 dní před započetím prací předloží časový harmonogram prací, na jehož základ bude vzájemně dohodnut způsob provádění doзору a určení dozoruujících pracovníků. Kontaktní osoby - vedoucí sektoru, Ing. Roman Kortus tel. 606 779 975, vedoucí provozu Ing. Jan Vojtch tel. 602 591 932.

- V případě odkrytí i jakéhokoliv dotčení tepelného zaízení, kontaktuje neprodleně stavebník vedoucího provozu, Ing. Vojtch Jan, tel. 597 453 554, 602 591 932 nebo vedoucího sektoru, Ing. Roman Kortus tel. 606 779 975

**Ing. Dalibor Šafran**  
Vedoucí sektoru  
Závod distribuce a služby  
Region Severní Morava a Slezsko  
Tel.: + 420 596 309 050  
E-mail: dalibor.safran@veolia.com



# P íloha .1

Datum: **07.06.2021**

Vy izuje: **Tomáš Zmija**

## Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty