



# MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN  
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 17. 10. 2025

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Číslo jednací:                   | MUBO/49868/2025/INV/Ka                                   |
| Název zakázky:                   | <b>Bohumínská městská nemocnice<br/>– parkoviště LDN</b> |
| Druh veřejné zakázky:            | podlimitní zakázka na stavební práce                     |
| Zadávací řízení:                 | zjednodušené podlimitní                                  |
| Název/obchodní firma zadavatele: | město Bohumín                                            |
| se sídlem:                       | Masarykova 158, 735 81 Bohumín                           |
| IČ:                              | 00297569                                                 |

### Dotaz č. 1:

1. V rámci objektu SO 02.2 Zpevněné plochy a komunikace, se nachází položka č. 38 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm. Jelikož tato položka nemá popis s uvedením na odkaz v projektové dokumentaci a nenašli jsme ji ani v technické zprávě či výkresové dokumentaci, žádáme o bližší popis této položky (zákres, frakce).

*Odpověď: tato položka kačírku se týká plochy mezi obrubníkem chodníku a přeložkou stávajícího plotu okolo ulice Ovocná. Je to znázorněno modrou šrafovou v koordinační situaci, v položce naceňte kačírek frakce 8-16 mm*

### Dotaz č. 2:

2. V rámci SO 02.2 Zpevněné plochy a komunikace jsou položky s č. 60 Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š. 125 mm bílý plast a položka č. 62 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 5 m<sup>2</sup>. Žádáme zadavatele, zda by nepřehodnotil a nezměnil plast za jednosložkovou barvu, která je vhodnější a ekonomičtější. Jelikož se jedná pouze o parkoviště navrhujeme u obou položek aplikovat jednosložkovou barvu.

*Odpověď: vodorovné dopravní značení pro parkoviště může zůstat v klasickém provedení. Pouze vodorovné dopravní značení na ulici Ovocná (silnice III. třídy) musí být i v provedení v plastu (vodící čára V4)*

### Dotaz č. 3:

3. Na výkrese D.1.1.b.10\_Sit\_TDZ jsou zaznačeny u vjezdu na parkoviště dvě značky Z11g – směrový sloupek červený kulatý. Ve výkazu výměr tyto značky chybí. Žádáme zadavatele o doplnění těchto značek ve VV.

*Odpověď: Ve výkaze došlo k chybnému popisu položky - pol. 75 - viz. upravený soupis prací (Revize2 – v zadávací dokumentaci).*

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA  
vedoucí odboru rozvoje a investic