



Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : DO 5.5kW
Výpočtové zatížení : DO 4.0kW
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM	

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div></div>
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTRLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ		PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470
STAVEBNÍ OBJEKT: S001		ĚÁST: STAVEBNÍ
		FORMÁT: A3
		DATUM: 01/2022
		STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222
OBSAH VÝKRESU: ÜUZXAÖ ÄÜGÖU		MĚŘÍTKO:
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-13