



Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : DO 9.0kW
Výpočtové zatížení : DO 5.4kW
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS		
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU			
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM			

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div> <div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div>
VYPRACOVAL:	KAREL ADAMČÍK	
KONTRLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR:	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN
NÁZEV AKCE:	PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	ĚÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
SO01	DATUM: 01/2022	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-19
ÜUZXCÖ ÄÜGFÄÜ		