



POHLED NA ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ  
3U-33/ 363 MOD.  
800X1607X250

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15/S200

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S  
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
Krytí : IP 40/20  
Instalovaný výkon : MDO 10.2kW  
Výpočtové zatížení : MDO 7.8kW  
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS		
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM		

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div></div>	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	ĚÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
	DATUM: 01/2022	STUPEN: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU: ÜUZXAÖ ÄJHÄ ÖU	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-14