



ROZVÁDĚČ RH1-MDO
PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ
ROZV.SKŘÍŇOVÝ VČ. PODSTAVCE

1X600X1800X600 1X800X1800X600



ROZVÁDĚČ RH1-DO
PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ
ROZV.SKŘÍŇOVÝ VČ. PODSTAVCE

1X600X1800X600 1X800X1800X600



Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : MDO 198.3kW
Výpočtové zatížení : MDO 120.0kW
Instalovaný výkon : DO 119.3kW
Výpočtové zatížení : DO 64.4 kW
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM	

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	KAREL ADAMČÍK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
INVESTOR:	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE:	BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVISTĚ	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO01	
OBSAH VÝKRESU:	ÚZEXAÖ ÄÜP	
MÍSTO STAVBY:	SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	STARÝ BOHUMÍN	
PARCELNÍ ČÍSLO:	476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
ĚAST:	STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
DATUM:	01/2022	STUPEŇ: DPS
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	00222	
MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-09	