



Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : DO 4.7kW
Výpočtové zatížení : DO 3.0kW
Přívody vývody : zdola-zhora

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS		
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM		

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		<div><div>Atris</div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.</div></div>
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTRLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR:	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE:	PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	ĚÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
	DATUM: 01/2022	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4-29