



POHLED NA  
ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ  
POD OMÍTKU IP40/20  
586X917X150  
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15/S200

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S  
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
Krytí : IP 40/20  
Instalovaný výkon : DO 14kW  
Výpočtové zatížení : DO 14kW  
Přívody vývody : zdola—zdola

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU	
<b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>	
<b>SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM</b>	

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div>A</div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div> <div>ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</div>
VYPRACOVAL:	KAREL ADAMČÍK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU <b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b>		
INVESTOR: <b>MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN</b>		MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN
NÁZEV AKCE: <b>BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ</b>		PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO01</b>		ĚÁST: <b>STAVEBNÍ</b> FORMÁT: <b>A3</b>
		DATUM: <b>01/2022</b> STUPEŇ: DPS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222
OBSAH VÝKRESU: <div>ÜUZXÖÖ    ÄÜPÖX</div>		MĚŘÍTKO: <div></div> <div>ČÍSLO VÝKRESU:<div>D.1.4-34</div></div>