



- POZNÁMKA:**
- Potrubí plynů bude vedeno ve vnitřním nehořlavém podhledu na kotelnicích
  - Spady potrubí budou vedeny v odstavci pod omítkou
  - Potrubí pod omítkou bude vedeno v chráněných nebo opticky izolováno
  - Potrubí potrubí zemi a stopy budou opřeny chráněnými z ocelových trubek
  - Potrubí potrubí odlišné konstrukcí budou opřeny protipádovými příčkami
  - ovládnutí a v provedení do potrubí bezpečnostní hmoty slouží
  - Poruchové hlasy potrubí musí odpovídat profilaci média

Tabulka doporučených rozměrů trubek	
Ø trubky	Číslo
Ø 8x1	TR 0.22x3
Ø 12x1	TR 0.26x3
Ø 16x1	TR 0.31x3
Ø 20x1	TR 0.36x3
Ø 25x1	TR 0.41x3
Ø 32x1	TR 0.46x3
Ø 40x1,5	TR 0.51x3
Ø 50x2	TR 0.56x3
Ø 70x3	TR 0.61x3

Tabulka doporučených rozměrů potrubí	
Ø trubky	Min. tloušťka stěny
Ø 8x1	1,5
Ø 12x1	1,5
Ø 16x1	1,5
Ø 20x1	2,0
Ø 25x1	2,0
Ø 32x1	2,0
Ø 40x1,5	2,5
Ø 50x2	2,5
Ø 70x3	3,0

- LEGENDA ČAR:**
- Rozvodné potrubí kyslíku (O2)
  - Rozvodné potrubí vzduchu (VAC)
- LEGENDA:**
- LR-P Lůžková rampa průběžná pro dvě lůžka
  - LR-J Lůžková rampa pro jedno lůžko
  - VS-4 Ventilová skříň pro 4 plynů
  - VS-2-HUV Ventilová skříň pro uzavírací ventily podlaží
  - SP Vyhodnocení klinické nouzové signalizace

ZODP. PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK ŽEJULIČKA  
VYPRACOVAL: JIŘINA MARČKOVÁ  
PROJEKTANT OBJEKTU: ATRIS, s.r.o.

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYČKOVÁ  
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČEK  
KONTROLOVAL: BARBORA KYČKOVÁ  
PROJEKTANT OBJEKTU: ATRIS, s.r.o.

INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON L.D.N. PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVISTĚ

STAVBA: STAVBA  
DATUM: 01.02.2023  
MĚŘITEL: JIŘINA MARČKOVÁ

PROJEKTANT: ATRIS, s.r.o.  
MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STARÝ BOHUMÍN  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN  
PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 487, 488, 489, 476/2, 477/1, 478, 482, 477/2  
ČÁST: STAVBA  
STUPNĚ: DPS  
MĚŘITEL: JIŘINA MARČKOVÁ

BSJ GROUP s.r.o.  
VÝVOJ: 19  
100 00 Praha

ATRIS  
Obchodní 1116/18  
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Jméno: PÁNE  
PŮDORYS 3.NP  
1:50