

Naše značka: TaV/1057/2025/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 592 752 060, 592 752 044
V Ostravě dne: 17. 9. 2025

Ing. Pavel Stoklasa
Projekt/Studio
Ztracená 3, 746 01 Opava

Věc: ***Vyjádření k projektové dokumentaci (ke stavbě) z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení, provedení stavby

Stavba: ***„Stavební úpravy bytových domů na ul. 9. května, č.p. 68, 83, 84, 100, v Bohumíně“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. 9. května), se **nachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Pokládka HDPE trubek **PODA a.s.** byla realizována v příploži k teplovodu ČEZ. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Na střeše bytových domů, se **nachází nadzemní** telekomunikační zařízení **PODA a.s.** (průvės optického kabelu). Manipulace s tímto zařízením bude prováděna pracovníkem společnosti **PODA a.s.**

Před zahájením Vaší stavby nás kontaktujte s předstihem.

Trasa podzemního telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C.3“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích).

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Je nutno dodržet podmínky vyjádření ČEZ Teplárenská a.s. vydané k této stavbě.**
- **Před započatím zemních prací vytyčení telekomunikačního zařízení stavebníkoví provede správce teplovodu ČEZ Teplárenská a.s.** Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.

- Telekomunikační vedení PODA a.s. bylo ve Vašem zájmovém území realizováno v přípoloží k teplovodu ČEZ. V těchto místech je poloha telekomunikačního vedení PODA pouze orientační. V terénu bude přesné uložení telekomunikačního vedení PODA zjištěno pomocí ručně kopaných sond.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště.
- Případné mobilní oplocení (lešení) nebude v místě vedení PODA (v jeho ochranném pásmu – OP) kotveno do země. V místě oplocení (lešení) bude vedení (i v OP) zabezpečeno např. 1m pláty, panely apod.
- Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.
- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 592 752 044, 775 233 729 – Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava **PODA**

28. října 1168/102, 702 00 Ostrava

IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179

PODA a.s. tel.: 730 430 430