






LEGENDA

- 

JÍMACÍ TYČ SE ZÁKLADOVOU BETONOVOU PATKOU
SKLADBA:
2x Betonový podstavec 17 kg s klínem
Podložka velká
Izolační tyč
Svorka spojovací pro jímací tyče Ø 16/16 mm
Trubkový jímáč Ø 16/10 – 1500 mm
Svorka MV pro připojení jímacích tyčí Ø 16/10 mm, materiál nerez
- 

OT
OCHRANA SVODU
Ochranná trubka svodu OT
- 

SZ
ZKUŠEBNÍ SVORKA
Svorka zkušební SZb
- 

PODPĚRA OKRUŽNÍHO VEDENÍ Z AlMgSi Ø 8 mm
SKLADBA:
1x Betonový podstavec 17 kg s klínem
Podložka velká
Izolační tyč
Držák vedení se zdíčkou
- 

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK SVODU
Štítek označení č.1,2,3,4,5,6,7 plast TREMIS VOSO1

OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ

NÁVRH HROMOSVODU JE PROVEDEN DLE ČSN EN 62305 NÁVRH DLE TŘÍDY LPS III.

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DLE TŘÍDY:


- SVODY BUDOU REALIZOVÁNY PO MAX.15M
- OKA MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY MAX. 15x15M
- POLOMĚR VALCÍ SE KOULE 45M

JÍMACÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA JAKO ODĐALENÁ. JE ZAKÁZÁNO PŘIPOJOVAT NA JÍMACÍ SOUSTAVU JAKÁKOLIV ZAŘÍZENÍ NEBO TECHNOLOGICKÉ PRVKY VEDOUcí DO VNíTRKU OBJEKTU.

NÁVRH DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI "S" DLE ČSN EN 62305-3 V MÍSTĚ NEJDELŠÍ DRAHY "L" JE VZDÁLENOST VODIVÝCH KONSTRUKCÍ OD JÍMACÍHO VEDENÍ S – 0,40cm.
V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI DODRŽENÍ VZDÁLENOSTI BUDE VYUŽITO HVI VODÍČE.

V dokumentaci jsou použity prvky typu např. VÝROBEK nebo ekvivalentní, splňující požadované technické a estetické parametry.

Podle § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ): Odkaz na určitou značku, původ, zdroj, výrobní postup nebo obchodní označení je přípustný jen tehdy, není-li možné zakázku dostatečně přesně a srozumitelně popsat jiným způsobem, a musí být doplněn slovy NEBO EKVIvalENTNÍ

<div></div> PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE		HL.PROJ.: —
STAVBA: Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín p.č.: 1498, 1502, 1506, 2777/1, k.ú. Nový Bohumín [707031] SO 01 – Budova zázemí fotbalového hřiště FK Bospor Bohumín		ZODP.PROJ.: ING. JIRÍ PRŮSA PETR BÜRGER, DIS
ČÁST PROJEKTU: ELEKTROINSTALACE		KRESLIL: ROMAN JELINEK
VÝKRES: PŮDORYS STŘECHY		MĚRITKO: 1:50
ČÍSLO ZAK.: —	STUPEŇ: DPS	DATUM: 8/2025
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		FORMÁT: 1100x420
		ČÍSLO PRÍL.: D.1.2.d.8